

Technické podmínky pro osazení podružného vodoměru za účelem měření spotřebované vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb.

- osazení podružného vodoměru musí být v bezprostřední blízkosti hlavního vodoměru, umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslete do situačního plánu a konzultujte s VaK Zápý s.r.o.
- při osazování vodoměrné sestavy a vodoměru musí být splněny příslušné normy a předpisy (ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.)
- zajištění vodoměrné sestavy (vodoměrné soupravy) zajišťuje odběratel
- v případě, že VaK Zápý s.r.o. dodává a prvotně osazuje vodoměr do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem, platí pro osazení vodoměru $Q = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$, vynechat rozteč 165 mm; u odlišných dimenzí vodoměrů bude připojení měřidla upřesněno individuálně.
- v případě dodání vodoměru jiným dodavatelem je nutno doložit kopii atestu měřidla a registračního ověření osoby, která měřidlo osadila.
- u VaK Zápý s.r.o. je nutno objednat zajištění vodoměru plombou proti neoprávněné manipulaci. Platnost měření vodoměrem je účinné od data osazení plomby.
- provozní, technické informace a parametry k osazení vodoměrů lze nalézt na webových stránkách společnosti VaK Zápý s.r.o.
- veškeré prováděné práce včetně odečtu podružného vodoměru jsou účtovány na základě platného ceníku, který je k nahlédnutí v místě společnosti VaK Zápý s.r.o., nebo smluvní dohodou.
- technické dotazy směřujte na zástupce společnosti VaK Zápý s.r.o. Ing. Petra Hlavína – tel. 733 642 323.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 19, odst. 7 je možné zohlednit množství vody nevypouštěné do kanalizace jen, pokud je takové množství prokazatelně vyšší než $30 \text{ m}^3/\text{rok}$, proto by měl odběratel uvážit, zda se mu instalace a provoz podružného vodoměru vyplatí. V případě malých a nepravidelných odběrů vody pro zavlažování zahrad RD nebo napouštění bazénů je možné, že odběratel vody nedosáhne limitu $30 \text{ m}^3/\text{rok}$. Tím mu zaniká možnost odpočtu za nevypouštěné vody.

V případě nezohlednění je objem stočného stejný jako objem vodného. Náklad na zjištění objemu vody nevypouštěné do kanalizace nese odběratel, náklady na zpracování výsledků do vyúčtování stočného nese provozovatel kanalizace. Pro odečet hlavního a podružného vodoměru je nutné objednat provozovatele kanalizace VaK Zápý s.r.o.

Platnost dokumentu od 1.1.2015